









NOTAS

- 01.- Todos os eletrodutos não indicados serão de PVC flexível, Ø 1"**
- 02.- Todas as partes metálicas, não energizadas, que compõe a instalação elétrica deverão ser aterradas.**
- 03.- A identificação dos condutores dos alimentadores deverão ser feitas de acordo com a coloração de suas respectivas isolantes, conforme especificado na sequência:-**
Conductor Fase ... :- Cor Preta,
Conductor Neutro ... :- Cor Azul-Claro,
Conductor Terra ... :- Cor Verde,
Conductor Retorno :- Cor Branca.
- 04.- A derivação para ligação dos refletores será com cabo 2,5 mm² da rede principal**
- 05.- Rebocar e pintar a parede de instalação do quadro de distribuição QD-01**

- | | |
|---|---|
|  | Malha Aterramento. |
|  | Eletroduto Embutido Piso. |
|  | Condutor Fase, Neutro, Retorno e Terra. |
|  | Quadro de Distribuição - Embutir. |
|  | Caixa de Passagem Elétrica 40x40x40 cm |
|  | Poste de Concreto Circular 12/200. |
|  | Refletor Lâmpada Vapor Metálico 400W |
|  | Haste de Aterramento 5/8"X3,00mts |

DE-1 - 4 - Diagrama Unifilar QD-01

50A

2x#16mm²
(2F)


1 10A #1,5mm² COMANDO ILUMINACÃO

2 25A #6,0mm² CIRCUITO ILUMINACÃO 1

3 25A #10,0mm² CIRCUITO ILUMINACÃO 2

4 32A #6,0mm² CIRCUITO 3 CONTINER

| | | | | | | |
|---|----|----------|---------|---------|-----------------|----------------|
| INDICAÇÃO DE GUIAS E ALTERAÇÃO NAS BOMBAS DE ACESSO E CALÇADA | 04 | 02/7/18 | SWONE | EMANUEL | EMANUEL | EMANUEL |
| INDICAÇÃO DE GUIAS E ALTERAÇÃO NAS BOMBAS DE ACESSO E CALÇADA | 04 | 02/7/18 | SWONE | EMANUEL | EMANUEL | EMANUEL |
| INDICAÇÃO DE GUIAS E ALTERAÇÃO NAS BOMBAS DE ACESSO E CALÇADA | 03 | 02/7/18 | SWONE | EMANUEL | EMANUEL | EMANUEL |
| INDICAÇÃO DE GUIAS E ALTERAÇÃO NAS BOMBAS DE ACESSO | 02 | 01/10/17 | PEREIRA | EMANUEL | EMANUEL | EMANUEL |
| ALABRADO | 01 | NOV/17 | EMANUEL | EMANUEL | EMANUEL | EMANUEL |
| ALABRADO | 00 | FEV/17 | EMANUEL | EMANUEL | JOSAO H. JARDIM | JOAO H. JARDIM |
| REVISÃO (04/07/2018) | 16 | 04/07 | EDMUNDO | EDMUNDO | EDMUNDO | EDMUNDO |






PROJETO DE FÚTEBOL SOCIETY

PROJETO DE ILUMINAÇÃO

PR. DOS TRABAL. RODOVIÁRIOS PEDRO PINTOR

CIDADE JARDIM DO CAJU I

| | | |
|---|---|---|
| NOME DO RESPONSÁVEL ALAN D. NOGUEIRA | DATA 02/07/2018 | MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - SP |
| ASSINATURA  | ASSINATURA  | ASSINATURA  |
| CARGO INDICADA | CARGO ENFº ALAN DOUGLAS NOGUEIRA <small>ENFERMEIRO</small> | CARGO ANGELINO PRADO DE LIMA <small>ENFERMEIRO</small> |

