DETALHE SINALIZAÇÃO
SEM ESCALA

PLACA DE EMERGÊNCIA
E5 200x200mm

PLACA DE EMERGÊNCIA
E5 200x200mm

PLACA DE EMERGÊNCIA
E5 200x200mm

PLACA DE ADVERTÊNCIA
A5 200x200mm

- COR DE FUNDO (COR DE SEGURANÇA): VERMELHA;
- COR DO SÍMBOLO (COR DE CONTRASTE): FOTOLUMINESCENTE;
- MARGEM (OPCIONAL): FOTOLUMINESCENTE;
- INDICAÇÃO DE FOTOLUMINESCÊNCIA E DADOS DO FABRICANTE;



M1 - Sinalização Indicação Sistemas de Proteção
537 x 537 mm

S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
190x95mm

S2 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
190x95mm



S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
190x95mm

S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE
SÍMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
190x95mm

QUANTITATIVO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LEGENDA

CÓDIGO		H (m)	Térreo
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO		
S2 190/190	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA ESQUERDA OU DIREITA	1,80	08
S3 190/190	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA SETA FRENTE	2,10	06
S12 190/190	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - SAÍDA DE EMERGÊNCIA	2,10	02
	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR		
M1 537	SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO - SINALIZAÇÃO SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO	1,80	01
	SINALIZALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS E ALARME		
E5 200	SINALIZAÇÃO ORIENTAÇÃO - INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	1,80	04
	SINALIZAÇÃO DE ALERTA		
A5 200	SINALIZAÇÃO DE ALERTA - CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	1,80	02

OBS: FOI ATENDIDO O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM A IT 020.
OBS: INDICAR A QUANTIDADE DE FOTOLUMINESCÊNCIA E A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
OBS: NÃO HAVERÁ USO DE GLP NA EDIFICAÇÃO.
OBS: A ALTURA DA SINALIZAÇÃO É MEDIDA DO PISO ATÉ A BASE DA SINALIZAÇÃO.



DETALHE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
S/ESCALA

OBSERVAÇÃO:
- (A) – NAS ETIQUETAS DE CARGA E RECARGA DEVERÁ CONSTAR O NOME E/OU ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO.
- (B) – OS EXTINTORES DEVEM SER DE MARCAS E TIPO DEVIDAMENTE APROVADOS PELA ABNT.
- (C) – UTILIZAR A DEMARCAÇÃO NO PISO SOMENTE EM DEPÓSITO DE MATERIAIS, INSTALAÇÕES DE MÁQUINAS E OU EQUIPAMENTOS E EM LOCAIS DESTINADOS A ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS. PINTAR UMA FAIXA EM AMARELO DE 0,15m, CONTORNANDO UM QUADRADO EM VERMELHO DE (0,70x0,70)m. (E17)
- (D) – INDICAR A QUANTIDADE DE FOTOLUMINESCÊNCIA E A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE



LEGENDA	
EXTINTORES PORTÁTEIS	
	CARGA D'ÁGUA - 2-A
	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO - 5-B:C
	CARGA DE PÓ BC - 20-B:C

PLANTA BAIXA
ESC. 1:75
TÉRREO

ASPEN ENGENHARIA LTDA	
R. Elvira Bruggin, 150 FONE/FAX : (43) 3339-8466 Londrina-PR e-mail: aspen@sercomtel.com.br	CNPJ: 01.780.094/0001-21 CREA: 14.317
OBRA: AMPLIAÇÃO DA UBS JOSÉ NEGE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA ENDEREÇO: RUA BAHIA, 294, JARDIM CRUZEIRO LOCAL: LENÇÓIS PAULISTA, SP	PRANCHA: INC 01/01
CONTEÚDO: PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO PLANTA BAIXA, TABELA E DETALHE	DATA: JUN/2019
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LUIZ HIROAKI SATO SP - 63.833/D	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
	ESCALA: INDICADA
	DESENHO: BRUNO