



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

Praça das Palmeiras, 55 - Fone: (14) 3269-7000 - Fax: (14) 3269-7078

CEP 18682-900 - Lençóis Paulista - SP

www.lencoispaulista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRIPTIVO

Obra:- -Guias e Sarjetas - Extrusadas.

Proprietário:- Prefeitura Municipal Lençóis Paulista.

Local:- Trecho das Ruas:- São Thomé, São Simão, São Thiago e Av. São francisco de Assis, Sítio para Recreio São Judas Tadeu, Lençóis Paulista.

Regime de execução:- Empreitada global.

01- Locação.

O terreno deverá estar limpo e preparado para ser feito a locação dos pontos de referência compondo alinhamento e altimetria, de 5,00 m em 5,00 m em todas as extensões das Guias e Sarjetas.

02- Preparo do Solo, base da Sarjeta.

Compreende as operações:-

a)- Escavação, carga, transporte, descarga e esparrame de material inservível, proveniente do leito da via.

b)- Escavação, carga, transporte, descarga, esparrame no máximo em uma única camada, até 20 cm. A base compactada será de material proveniente da jazida de modo a preparar uma faixa de um 1,00 m de largura pôr toda a extensão a ser construída.

03 – Construção de Guia e Sarjetas.

Esta operação deverá ser realizado após o nivelamento do terreno, através de máquina extrusora de guia e sarjeta in-loco, com perfis tipo padrão Prefeitura, conforme projeto em anexo. O concreto deverá ser usinado com fck 20 MPa com o seguinte traço para 1 m³ de concreto: Areia média fina = 1.456 Kg ; Brita Nº 01 ou 19 mm ou pedrisco = 700 Kg; Cimento = 286 Kg; Água = aproximadamente 60 litros; Slump = 100±120 mm; teor de argamassa = 72,00% e alisado com argamassa plástica, de cimento e pouco areia fina. A seção da Guia e Sarjeta (Extrusada) será de 45 cm de base (15 cm de Guia + 30 de Sarjeta) por 22,00 cm de altura, o consumo será 0,055 m³ por metro linear. A cura da guia será com água a jato com caminhão pipa, 3 vezes ao dia, durante 10 dias ininterrupto após a execução da mesma. A dilatação será feita a cada (2,00 m a 3,00 m) em sua extensão.

Lençóis Paulista, 16 de Outubro de 2019.

Cesar Aparecido Sampaio
Engenheiro Civil
CREA nº 0600781239